

Brandschutz-Checkliste

BETRIEBLICHE SICHERHEIT NACH ASR A2.2

Aufwand reduzieren durch Vorbereitung: Erfassen Sie Ihre betriebliche Situation vorab mit dieser Checkliste. Eine lückenlose Dokumentation spart wertvolle Beratungszeit und reduziert den Aufwand bei der anschließenden Prüfung durch einen Fachbetrieb.

GEMÄSS ASR A2.2 "MASSNAHMEN GEGEN BRÄNDE"

Dieses Dokument dient der Überprüfung der Grundausrüstung und der Identifizierung von Gefährdungen in Ihrem Betrieb.

1. Grunddaten des Objekts

GRUNDFLÄCHE

NUTZUNGSART

ANZAHL BESCHÄFTIGTE

2. Ermittlung der Brandgefährdung

Prüfen Sie, ob folgende Bedingungen für eine **erhöhte Brandgefährdung** vorliegen:

☐ Werden Schweiß-, Brennschneid- oder Lötarbeiten durchgeführt?

☐ Werden brennbare Flüssigkeiten (Lacke, Lösemittel) gelagert oder verarbeitet?

☐ Sind große Mengen brennbarer Stäube vorhanden?

☐ Gibt es Kücheneinrichtungen mit Fritteusen/Fettbackgeräten?

☐ Ist mit einer schnellen Brandausbreitung zu rechnen (z.B. durch Schaumstoffe)?

Hinweis: Wenn mindestens ein Punkt zutrifft, liegt i.d.R. eine erhöhte Brandgefährdung vor.

3. Feuerlöscheinrichtungen (Grundausrüstung)

☐ Sind ausreichend Löschmitteleinheiten (LE) vorhanden? (Berechnung nach Tabelle 3 der ASR A2.2)

☐ Sind die Feuerlöscher gut sichtbar und leicht erreichbar? (Laufweg max. 20m)

☐ Sind die Standorte mit dem Brandschutzzeichen F001 gekennzeichnet?

☐ Ist die Griffhöhe der Löscher zwischen 0,80m und 1,20m?

☐ Sind die Löscher innerhalb eines Bereichs baugleich (gleiche Bedienung)?

4. Wartung und Organisation

☐ Wurden alle Feuerlöscher innerhalb der letzten 2 Jahre gewartet? (Prüfplakette kontrollieren)

☐ Sind mindestens 5% der Beschäftigten als Brandschutzhelfer ausgebildet?

☐ Wird mindestens einmal jährlich eine Brandschutzunterweisung durchgeführt?

☐ Ist eine aktuelle Brandschutzordnung (Teil A) ausgehängt?

Fachbetrieb für die Umsetzung finden

Reduzieren Sie Ihren Aufwand: Nutzen Sie Ihre Vorbereitung aus dieser Checkliste für ein gezieltes Angebot eines zertifizierten Brandschutz-Fachbetriebs aus Ihrer Region.

Jetzt Partner finden auf brandschutz-verzeichnis.de



Haftungsausschluss: Diese Checkliste dient der allgemeinen Information und ersetzt keine fachgerechte Brandschutzbegehung durch einen Sachverständigen. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.